

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ09.В.00314

ЗАЯВИТЕЛЬ

«EGETAERPPER A/S»,

Адрес: ДАНИЯ, Post Box 190, Industrivej Nord 25 DK-7400 Herning, Denmark,

Телефон: +4597118811, Факс: +4597119580

№ 0001118

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«EGETAERPPER A/S»,

Адрес: ДАНИЯ, Post Box 190, Industrivej Nord 25 DK-7400 Herning, Denmark,

Телефон: +4597118811, Факс: +4597119580

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономная некоммерческая организация «Пожарные Подмосковья»,

Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, выдан 10.02.2011, ОГРН 1027709032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Ковровая плитка торговой марки «EGE», состав 100 % полиамид, вид ворса петлевой и комбинированный, на фетровой основе, плотность ворса от 500 до 1200 г/м<sup>2</sup>, высота ворса от 3 до 7,5 мм.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 570320

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ), Класс пожарной опасности КМ2: группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по распространению пламени - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 385/ТР от 14.09.15 г. (ИЦ ПБ АНО "Пожарные Подмосковья" ТРПБ.RU.ИН47 от 10.02.2011 по 09.02.2016 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008) № ST.DK.0001.M0006562 от 15.10.2015 г. до 15.10.2018 г. выданный ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" рег. № SMK STANDART.RU.0005

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.10.2015 по 29.10.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Рубцова Н.В.

Брыксин Р.В.



Handwritten signature of the official.